

AMEV-Testat für zertifizierte BACnet-Geräte

1. Folgendes BACnet-Gerät ist zertifiziert nach DIN EN ISO 16484-5:

Anbieter	Fr. Sauter AG		
Produkt Name	EY-modulo 6 Building Controller		
Produkt Modell Nr.	EY6AS60F011, EY6AS80F021		
Standard-Geräteprofil	B-BC, B-BBMD, B-LD, B-SCHUB	BACnet Protokoll Vers. / Rev.	1.24
Firmware Revision	V2.1.2b4664		

Netzwerkprotokolle	☒ BACnet IP (Annex J)	☐ BACnet over LonTalk
	☐ BACnet MS/TP master	☐ BACnet MS/TP slave
	☐ MS/TP baud rates:	
	☐	
Stat. Geräteeinbindung	☐ Ja (nur bei MS/TP)	
Vernetzungsoptionen	☒ BBMD	☒ Anmeldung durch ext. Gerät
	☐ Router, Medium:	
Zeichensatz	☒ UTF-8	
Meldeooptionen	☒ Intrinsic Reporting	☒ Algorithmic Reporting

2. Das Gerät unterstützt die BACnet-Funktionen gemäß AMEV-Profil:

☐ AMEV-Profil AS-A (Automationsstation mit Basisausstattung)	Stand:
☒ AMEV-Profil AS-B (Automationsstation mit erweiterter Ausstattung)	Stand: AMEV BACnet 2017
☐ AMEV-Profil	Stand:

3. Grundlagen für das AMEV-Testat:

☒ Testbericht des Testlabors MBS GmbH vom 30.01.2025 Nr. VG 2024_1020361
☒ AMEV-Empfehlung BACnet 2017 Stand: 01.08.2017 (siehe www.amev-online.de)

4. Das AMEV-Testat gilt nur in Verbindung mit folgendem Zertifikat:

☒ Zertifikat Nr. BTL-31310 (siehe http://www.bacnetinternational.net/btl)

Köln, 23.07.25

E. Hinck

Dipl. Ing. (FH) Eike Hinck
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Ottoplatz 1
50678 Köln
Tel.: +49 221 – 221 23435
Email: Eike.Hinck@stadt-koeln.de

(AMEV Obmann BACnet)

f. Btl

WSP
CERT
WSPLab + Cert GmbH
Kapuzinerweg 7 | 70374 Stuttgart
+49 711 953922-0
info@wspcert.de | www.wspcert.de

(BACnet-Zertifizierungsstelle)